


Мнение специалистов института по вопросам разъяснения требований  
нормативных документов по пожарной безопасности, изложенным в обращении  
генерального директора ООО «АНИТА» от 12.07.2023 № 49  
(вх. МЧС России от 18.07.2023 № В-29613)

В соответствии с п. 6.7.3.1 СП 485.1311500.2020 и п. 14.3.1 СП 10.13130.2020  
основанием для применения неметаллических трубопроводов АУП и ВПВ  
является наличие положительных протоколов испытаний неметаллических  
трубопроводов на жаростойкость в соответствии с ГОСТ Р 58832-2020 и СТО  
по проектированию этих трубопроводов в системах АУП и ВПВ, согласованного  
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по  
нормативно-правовому регулированию в области пожарной безопасности.

Начальник сектора 2.1.1 отдела 2.1  
НИЦ ПТ и ПА  
ФГБУ ВНИИПО МЧС России



А.С. Новиков