

## МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (МЧС РОССИИ)

Ватутина, д. 1, Москва 121357 Тел. 8(495)983-79-01; факс 8(495)624-19-46

<u>12.02.2025</u> <u>№ ИГ-19-14-156</u> На №

О рассмотрении обращения

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, рассмотрев обращение от 23.01.2025 № 192/СХ (вх. МЧС России от 24.01.2025 № ГО-4627), сообщает следующее.

Требования пожарной безопасности к стоянкам автомобилей изложены в своде правил СП 113.13330.2023 «СНИП 21-02-99\* Стоянки автомобилей» (далее – СП 113.13330.2023).

Требования и нормы к проектированию внутреннего противопожарного водопровода установлены сводом правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 10.13130).

Нормы и правила проектирования установок пожаротушения автоматических для зданий и сооружений различного назначения содержатся в своде правил СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее - СП 485.1311500.2020).

При этом, указанные нормативные документы по пожарной безопасности включены в Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) от 13.02.2023 № 318 (далее — Перечень).

В соответствии с пунктом 6.2.24 СП 113.13330.2023 системы внутреннего противопожарного водоснабжения и автоматических установок пожаротушения следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 10.13130.2020 и СП 485.1311500.2020.

ПАО СИБУР Холдинг

ecm-esb@sibur.ru

При этом, разделом 14.3 СП 10.13130.2020 и разделом 6.7.3 СП 485.1311500.2020 установлены особенности проектирования неметаллических трубопроводов в указанных системах противопожарной защиты.

Учитывая изложенное, нормативные документы по пожарной безопасности не запрещают применение неметаллических трубопроводов при соблюдении установленных требований.

Одновременно сообщается, что пункты 8.1.2 и 8.1.3 СП 113.13330.2023 в Перечень не включены.

Заместитель директора Департамента надзорной деятельности и профилактической работы

А.А. Макеев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

0D8D473EA1A40CE6D1D2649BE61BDDCA
Владелец: МАКЕЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Действителен с 03.06.2024 по 27.08.2025