



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

Большая Пироговская ул., д. 23,
Москва, 119435
тел. (495) 647-15-80, факс (495) 645-73-40
www.minstroyrf.gov.ru

18.02.2025 № 8796-АС/00

На № _____ от _____

ПАО «СИБУР Холдинг»

info@sibur.ru

Департамент градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение директора дивизиона «Инженерная и дорожная инфраструктура» ПАО «СИБУР Холдинг» Р.Н. Хайруллина от 23 января 2025 г. № 193/СХ по вопросу возможности применения полимерных противопожарных трубопроводов в автоматических установках пожаротушения (АУП) и системах внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и направляет позицию Федерального автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» по указанному вопросу.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

Заместитель директора Департамента
градостроительной деятельности
и архитектуры



Подлинник электронного документа,
подписанного ЭП, хранится в системе электронного
документооборота Минстроя России

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: **Степанов Александр Юрьевич**
Сертификат: 202CA5FCD84321DC356A789016B955CA
Действителен: 24.05.2024 до 17.08.2025

А.Ю. Степанов



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Фуркасовский пер., д. 6, г. Москва, 101000

тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

101000, г. Москва, а/я 677

Заместителю директора
Департамента градостроительной
деятельности и архитектуры
Минстроя России

А.Ю. Степанову

12.02.2025 № Исх-795

На № 10738/МС от 24.01.2025

Уважаемый Александр Юрьевич!

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (далее – ФАУ «ФЦС») по поручению Минстроя России рассмотрело обращение ПАО «СИБУР Холдинг» по вопросу возможности применения полимерных противопожарных трубопроводов в автоматических установках пожаротушения (АУП) и системах внутреннего противопожарного водопровода (ВВП) и в пределах компетенции сообщает.

В соответствии с Уставом ФАУ «ФЦС» вправе осуществлять организацию и проведение методической и разъяснительной работы по вопросам технического нормирования в сфере строительства, регламентируемым Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – закон № 384-ФЗ), но не уполномочено комментировать положения Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – закон № 123-ФЗ).

На основании статьи 8 в редакции Федерального закона от 25.12.2023 № 653-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» пожарная безопасность зданий и сооружений обеспечивается в соответствии с требованиями закона № 123-ФЗ.

В свою очередь согласно пункту 3 статьи 4 закона № 123-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся в том числе национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, которые включены в перечень документов по стандартизации (далее – Перечень) и в результате применения которых

на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований закона № 123-ФЗ. При этом 113.13330.2023 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» (далее – СП 113.13330.2023) не входит в Перечень. В Перечень вошел СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 485.1311500.2020).

Согласно разделу 6.7.3 СП 485.1325800.2020 «Особенности проектирования неметаллических трубопроводов», а также требованию пункта 6.7.3.1 при проектировании неметаллических трубопроводов и гибких металлических подводок допускается руководствоваться стандартом организации (СТО), согласованным с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области пожарной безопасности, при подтверждении положительными результатами огневых испытаний применительно к группе однородных объектов либо к группе однородной пожарной нагрузки.

При этом следует отметить, что согласно части 2 статьи 5 закона № 384-ФЗ безопасность зданий, сооружений, процессов, осуществляемых на всех этапах их жизненного цикла, обеспечивается посредством соблюдения требований закона № 384-ФЗ и требований, устанавливаемых одним или несколькими документами, предусмотренными частью 1 статьи 6 закона № 384-ФЗ. Такими документами являются в том числе национальные стандарты Российской Федерации и своды правил, предусматривающие требования безопасности зданий, сооружений, процессов, осуществляемых на всех этапах их жизненного цикла, которые применяются со дня включения таких требований в реестр требований, подлежащих применению при проведении экспертизы проектной документации и (или) экспертизы результатов инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, эксплуатации и сноса объектов капитального строительства (далее – реестр требований).

Общие требования к проектированию стоянок автомобилей изложены в СП 113.13330.2023, включенном в реестр требований, в том числе требования к инженерному оборудованию и сетям инженерно-технического обеспечения (раздел 8 СП 113.13330.2023).

В свою очередь пунктом 21 статьи 2 закона № 384-ФЗ установлено следующее нормативное понятие: «система инженерно-технического обеспечения – одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности».

В соответствии с пунктом 8.1.1 СП 113.13330.2023 сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей и их инженерное оборудование (водопровод, канализация, теплоснабжение) следует проектировать с учетом сводов правил, включенных в реестр требований и отвечающих требованиям закона № 384-ФЗ, а систему противопожарного трубопровода следует

обеспечивать согласно требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с законом № 123-ФЗ.

Вместе с тем требование пункта 8.1.2 СП 113.13330.2023 в части недопущения прокладки трубопроводов инженерных систем из полимерных материалов в помещениях стоянок автомобилей, в том числе транзитных трубопроводов инженерных систем зданий, в которые встроена стоянка автомобилей, установлено для инженерных коммуникаций здания (водопровод, канализация, теплоснабжение и др.), что регламентируется требованиями сводов правил, включенных в реестр требований и отвечающих требованиям закона № 384-ФЗ.

Требования к системе проектирования в том числе в части применения полимерных (неметаллических) трубопроводов для автоматических установок пожаротушения (АУП) и систем внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) следует обеспечивать требованиями раздела 6.7.3 СП 485.1311500.2020, и другими требованиями закона № 123-ФЗ.

Таким образом, в действующих нормативных документах СП 113.13330.2023 (абзац 2 п. 8.1.2) и СП 485.1311500.2020 (п. 6.7.3.1) отсутствует противоречие в части применения полимерных (неметаллических) трубопроводов для автоматических установок пожаротушения (АУП) и систем внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ).

С уважением,
Заместитель директора



Ю.В. Шуркалин